

Организация	ООО "ККС"
Адрес	г.Красногорск, Вилора Трифонова д.1
Тип прибора	MULTICAL 601
Дата следующей поверки	13.09.2011

Номер договора	238
Телефон	
Номер прибора	00006754402

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.08.2011 по 31.08.2011

Дата	Тепловая энергия Гкал	Масса, т			Вход А, м ³	Вход В, м ³	Температура, °С			Давление, бар		Нараб. без ошиб. Тнар., час	Код ошибок
		M1	M2	M1-M2			Тпод	Тобр	Тпод-Тобр	P1	P2		
01.08.11	0,8	148,0	134,1	13,9	0,00	0,00	53,71	48,33	5,38	0,00	0,00	24:00	0
02.08.11	0,82	148,3	134,0	14,3	0,00	0,00	53,56	47,87	5,69	0,00	0,00	24:00	0
03.08.11	0,87	148,5	133,8	14,7	0,00	0,00	53,61	47,72	5,89	0,00	0,00	24:00	0
04.08.11	0,88	149,6	134,3	15,3	0,00	0,00	53,73	47,80	5,93	0,00	0,00	24:00	0
05.08.11	0,88	148,9	134,6	14,3	0,00	0,00	53,55	47,60	5,95	0,00	0,00	24:00	0
06.08.11	0,89	150,5	134,8	15,7	0,00	0,00	53,73	47,80	5,93	0,00	0,00	24:00	0
07.08.11	0,89	154,6	134,7	19,9	0,00	0,00	53,62	47,80	5,82	0,00	0,00	24:00	0
08.08.11	0,88	148,9	133,3	15,6	0,00	0,00	53,60	47,72	5,88	0,00	0,00	24:00	0
09.08.11	0,86	148,3	132,8	15,5	0,00	0,00	53,69	47,85	5,84	0,00	0,00	24:00	0
10.08.11	0,87	150,2	132,4	17,8	0,00	0,00	53,54	47,66	5,88	0,00	0,00	24:00	0
11.08.11	0,9	150,0	132,5	17,5	0,00	0,00	53,96	47,89	6,07	0,00	0,00	24:00	0
12.08.11	0,9	146,4	130,5	15,9	0,00	0,00	53,86	47,70	6,16	0,00	0,00	24:00	0
13.08.11	0,88	147,3	129,9	17,4	0,00	0,00	53,79	47,68	6,11	0,00	0,00	24:00	0
14.08.11	0,87	148,4	130,2	18,2	0,00	0,00	53,77	47,85	5,92	0,00	0,00	24:00	0
15.08.11	0,84	146,3	130,1	16,2	0,00	0,00	53,91	48,09	5,82	0,00	0,00	24:00	0
16.08.11	0,82	146,1	131,3	14,8	0,00	0,00	53,88	48,25	5,63	0,00	0,00	24:00	0
17.08.11	0,8	146,5	131,9	14,6	0,00	0,00	53,61	48,15	5,46	0,00	0,00	24:00	0
18.08.11	0,82	148,0	131,4	16,6	0,00	0,00	53,52	47,99	5,53	0,00	0,00	24:00	0
19.08.11	0,83	145,1	130,9	14,2	0,00	0,00	53,66	47,87	5,79	0,00	0,00	24:00	0
20.08.11	0,84	146,5	130,2	16,3	0,00	0,00	53,51	47,68	5,83	0,00	0,00	24:00	0
21.08.11	0,88	150,8	129,9	20,9	0,00	0,00	53,54	47,67	5,87	0,00	0,00	24:00	0
22.08.11	0,89	146,2	128,9	17,3	0,00	0,00	53,70	47,59	6,11	0,00	0,00	24:00	0
23.08.11	0,89	146,6	129,1	17,5	0,00	0,00	53,61	47,50	6,11	0,00	0,00	24:00	0
24.08.11	0,9	147,0	128,8	18,2	0,00	0,00	53,65	47,50	6,15	0,00	0,00	24:00	0
25.08.11	0,9	148,2	130,1	18,1	0,00	0,00	53,63	47,51	6,12	0,00	0,00	24:00	0
26.08.11	0,91	149,7	130,9	18,8	0,00	0,00	53,76	47,64	6,12	0,00	0,00	24:00	0
27.08.11	0,92	151,4	130,8	20,6	0,00	0,00	53,66	47,63	6,03	0,00	0,00	24:00	0
28.08.11	0,9	152,5	131,3	21,2	0,00	0,00	53,68	47,66	6,02	0,00	0,00	24:00	0
29.08.11	0,9	155,4	136,4	19	0,00	0,00	53,69	47,90	5,79	0,00	0,00	24:00	0
30.08.11	0,89	156,9	137,2	19,7	0,00	0,00	53,77	48,07	5,70	0,00	0,00	24:00	0
31.08.11	0,88	154,6	135,9	18,7	0,00	0,00	53,79	48,03	5,76	0,00	0,00	24:00	0
Итого:	27	4625,7	4097	528,7	0	0	53,69	47,81	5,88	0,00	0,00	744:00	

Тотч. = Тнараб. + Тф.сб.
744 = 744 + 0

где Тотч. - отчетный период в часах,
Тнараб. - время наработки теплосчетчика без ошибки,
Тф.сб. - время функционального сбоя теплосчетчика.

Qпотр. = Q + Qф.сб.
27 = 27 + 0

где Qпотр. - потребленная тепловая энергия,
Q - тепловая энергия при отсутствии ошибки на теплосчетчике,
Qф.сб. - тепловая энергия за время функционального сбоя теплосчетчика.

Показания тепловычислителя

Дата	Время	Тепловая энергия Гкал	V1, м ³	V2, м ³	Вход А, м ³	Вход В, м ³
01.01.2011	00:00	53,44	9372,8	10087,5	0	0
31.08.2011	24:00	292,96	47045,8	42899,6	0	0
Итого:		239,52	37673	32812,1	0	0

Представитель
абонента _____

Представитель теплоснабжающей
организации _____